

ELLENŐRZÉS, FELÜLVIZSGÁLAT ÉS KARBANTARTÁS TVMI

ExFórum 2021 – online

2021 július 15.



ATEX Direktíva

| Követelmények a gyártóval szemben – ATEX 114 – 2014/34/EU | Követelmények az üzemeltetővel szemben – ATEX 137 – 99/92/EG | OKF követelményrendszere |
|--|---|--|
| Vonatkozó rendelet: 35/2016 (IX.27) NGM | Vonatkozó rendelet: 3/2003 (III.11) FMM ESZCSM | 54/2014 BM, 22/2009 ÖM, 96 évi XXXI Tv |
| Alkalmazási területek definiálása, kategóriához hozzárendelés | Zónabesorolás, megfelelő berendezés kiválasztása | Fokozottan tűz és robbanásveszélyes gép, eszköz, berendezés |
| Kategória 1 : G/D | 0/20-as Zóna | Minden tűz- vagy robbanásveszélyes technológia |
| Kategória 2 : G/D | 1/21-es Zóna | 0/20-as Zóna |
| Kategória 3 : G/D | 2/22-es Zóna | 1/21-es Zóna |
| Vonatkozó szabványok betartása | Szerelési, telepítési utasítások betartása | 2/22-es Zóna |
| Készülékek tanúsítása és jelölése a gáz- és porrobbanásveszélynek megfelelően G ill. D | Robbanásvédelmi dokumentáció készítése: zónabesorolás / zónatérkép készítése, gyújtóforrás analízis, felülvizsgálat, munkaköri kockázatértékelés | Rb TvMI Robbanásvédelmi tervfejezet Zónabesorolás dokumentáció, Tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány, Tűzvédelmi vizsgálat |

Általános



BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv
Fire Protection Technical Guideline
Azonosító: TvMI 12.4:2021.07.15.

Témakör:
Ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás
Control, inspection and maintenance



ÖSSZEÉPÍTÉS VAGY GYÁRTMÁNY

ExFórum 2021 – online

Előadó:

Veress Árpád

+36 30 9660 223

veress@exprofessional.com

Minden héten hétfőn 14.00kor –
következő alkalom: 2021 08 02

<http://exforum.hu/#OnlinEx>

