

# FELELŐSSÉG

*ExFórum 2022 – online*

2022 05 30



# ATEX Direktíva

<b>Követelmények a gyártóval szemben – ATEX 114 – 2014/34/EU</b>	<b>Követelmények az üzemeltetővel szemben – ATEX 137 – 99/92/EG</b>	OKF követelményrendszere
Vonatkozó rendelet: 35/2016 (IX.27) NGM	Vonatkozó rendelet: 3/2003 (III.11) FMM ESZCSM	54/2014 BM, 22/2009 ÖM, 96 évi XXXI Tv
Alkalmazási területek definiálása, kategóriához hozzárendelés	Zónabesorolás, megfelelő berendezés kiválasztása	Fokozottan tűz és robbanásveszélyes gép, eszköz, berendezés
Kategória <b>1</b> : G/D	<b>0/20-as Zóna</b>	Minden tűz- vagy robbanásveszélyes technológia
Kategória <b>2</b> : G/D	<b>1/21-es Zóna</b>	0/20-as Zóna
Kategória <b>3</b> : G/D	<b>2/22-es Zóna</b>	1/21-es Zóna
Vonatkozó szabványok betartása	Szerelési, telepítési utasítások betartása	2/22-es Zóna
Készülékek tanúsítása és jelölése a gáz- és porrobbanásveszélynek megfelelően G ill. D	Robbanásvédelmi dokumentáció készítése: zónabesorolás / zónatérkép készítése, gyújtóforrás analízis, felülvizsgálat, munkaköri kockázatértékelés	Rb TvMI  Robbanásvédelmi tervfejezet Zónabesorolás dokumentáció, Tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány, Tűzvédelmi célú vizsgálat

# Menetrend – 2022



URS →	Tervezés, engedélyeztetés →	Kivitelezés, beszerzés →	Átadás →	Üzemeltetés ↻
Robbanásveszélyes közeg	Tűzvédelmi Tv, OTSZ, Rb TvMI	Rb tervfejezet frissítése	TCV (tűzvédelmi célú vizsgálat)	naprakészen-tartás (Rb dokumentáció)
	Rb tervfejezet	ATEX Direktíva megfeleltetett eszközök	Rb felülvizsgálatok	Rb felülvizsgálatok (6-12-36 hó)
	Zónabesorolás - EPL	TMT	Rb dokumentáció (Rb validálása)	Élettartamkövetés
	További tervezések	Eszköz-azonosítás	Rb személyi kompetencia	Rb személyi kompetencia
	Rb személyi kompetencia	Rb személyi kompetencia		
üzemeltető	üzemeltető, tervező, EPC	kivitelező	kivitelező, üzemeltető	üzemeltető





ARH/FRH vs AÉH/FÉH

## *ExFórum 2022 – online*

**Előadó:**

Veress Árpád

+36 30 9660 223

[veress@exprofessional.com](mailto:veress@exprofessional.com)

Minden héten hétfőn 14.00kor

<http://exforum.hu/#OnlinEx>

